

平成 27 年 10 月 2 日

No.152-15-A-0843

一般財団法人 化学物質評価研究機構
東京事業所
埼玉県北葛飾郡杉戸町下高野 1600 番地
TEL 0480-37-2601 FAX 0480-37-2521

1. 依頼者 ニチアス株式会社 殿
2. 受付日 平成 27 年 9 月 17 日
3. 試料 TOMBO No.1995 「クリンシル®ブラウン」 1 点
4. 試験方法
JIS S 3200-7:2010 水道用器具—浸出性能試験方法 部品試験又は材料試験
コンディショニング：省略
接触面積比：120cm²/L
浸出液温度：90℃

5. 試験項目及び結果

試験項目	結果	規格値 ^{※1}
味	適合 (異常を認めず)	異常でないこと
臭気	適合 (異常を認めず)	異常でないこと
色度 (度)	適合 (0.5 未満)	5 以下
濁度 (度)	適合 (0.2 未満)	2 以下
有機物 ^{※2} [全有機炭素(TOC)の量] (mg/L)	適合 (0.1)	3 以下
フェノール類 (mg/L)	適合 (0.0005 未満)	0.005 以下
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	適合 (0.1)	1.0 以下

※1 基準値は JIS S 3200-7 解説表 3 浸出性能の判定基準 給水管等 による。

[平成 9 年 3 月 19 日厚生省令第 14 号 (最終改正：平成 26 年 2 月 28 日厚生労働省令第 15 号)]

※2 有機物[全有機炭素(TOC)の量]の試験結果は、補正係数 1/25 で補正した値である。(JIS S 3200-7:2010 水道用器具—浸出性能試験方法 9. 分析結果の補正 による。)

以上

(受付 No.152-15-1-0682)

この試験報告書を転載するときは、事前に本機構の承認を受けてください。