


電動送風機性能試験成績表



規 定 項 目					管 理 番 号	R14001
型 式	N2.5T	周 波 数 (H z)	50	60	年 月 日	平成22年11月5日
電 源	3φ × 200V	回 転 数 (min ⁻¹)	2850	3300	製 品 番 号	
出 力	0.125 kW	定 格 電 流 (A)	0.60	0.60	規 格 ・ 条 件	
極 数	2 P	最 高 静 圧 kPa	0.63	0.88	JIS B 8330 ピトー管	
測 定 管	70 mmφ	最 大 風 量 m ³ /min	4.0	5.0	JIS B 8346 普通騒音計	
気 温	20 °C	騒 音 d B (A)	68.0	70.0	吸込口中心線上 距離1m 高さ1m	

—備考—

データNo.	計 測 項 目												20 °C 換 算 値	
	電 流 A		入 力 W		静 圧 kPa		動 圧 kPa		騒 音 dB(A)		風 量 m ³ /min			
	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
1	0.54	0.44	57	62	0.63	0.88	0.00	0.00	59.5	64.5	0.0	0.0		
2	0.54	0.45	60	66	0.62	0.87	0.00	0.00	58.5	62.5	0.5	0.6		
3	0.54	0.47	70	81	0.60	0.85	0.01	0.03	59.5	63.5	1.1	1.5		
4	0.55	0.50	77	92	0.56	0.78	0.04	0.05	60.0	64.0	1.9	2.1		
5	0.56	0.53	88	112	0.44	0.63	0.08	0.11	61.5	65.0	2.6	3.1		
6	0.58	0.55	96	121	0.31	0.48	0.12	0.15	63.0	65.5	3.2	3.7		
7	0.58	0.57	101	127	0.25	0.37	0.14	0.19	64.5	66.5	3.5	4.1		
8	0.59	0.58	104	132	0.09	0.24	0.16	0.23	66.5	67.5	3.8	4.5		
9	0.59	0.59	107	137	0.06	0.12	0.17	0.25	67.0	69.0	3.9	4.7		
10	0.60	0.60	110	140	0.00	0.00	0.18	0.28	68.0	70.0	4.0	5.0		

性 能 曲 線 20 °C 換 算 値

