

製品仕様書

製品名 溶接ケーブルリール 型 式 NEMC-W1538

許容電流

連 続 負 荷	150A
5 0 % 負 荷	220A
(使用時間5分、休止時間5分の繰り返し)	

主な構成部品と仕様

電 線 (1 次 側)	電気用品表示	 JET 取得済品
	種 類	WCT(溶接導線用ゴムキャブタイヤケーブル)
	適 用 サ イ ズ	1C×38mm ²
	条 長	1.3m
	電線先端／丸端子(呼び10)	
電 線 (2 次 側)	電気用品表示	 JET 取得済品
	種 類	WCT(溶接導線用ゴムキャブタイヤケーブル)
	適 用 サ イ ズ	1C×38mm ²
	条 長	15m
	電線先端／ケーブルジョイント(メス)	
電 線 (ホ ル ダ ー)	型 式	HJ-338R(ホルダーセット)
	電気用品表示	 JET 取得済品
	種 類	WRCT(溶接機ホルダ用ゴム絶縁ゴムキャブタイヤケーブル)
	適 用 サ イ ズ	1C×38mm ²
	条 長	1.2m
	許 容 電 流	150A:100% 220A:50%
	電線先端／H-3型溶接棒ホルダ(棒径3.2~6.4mm) J-3型ケーブルジョイント(オス)	

円 盤 ・ ド ラ ム	円 盤 外 径	φ370
	ド ラ ム 幅	175mm

主 材 質	円 盤	鋼製 薄グレー塗装
	フ レ ー ム	鋼製 薄グレー塗装
	ガ イ ド ア ー ム	鋼製 濃グレー塗装
	台 座	鋼製

形状及び寸法

別紙図面参照

製品仕様書

製品名 溶接ケーブルリール 型 式 NEMC-W1538

梱包仕様

内 箱（１個入）	寸 法	縦350mm×横445mm×高さ510mm
	質 量	31kg

出荷時検査

	検査項目	検査方式	検査方法	合否判定基準
1	導通検査	全数検査	目視及び専用機器	電源に接続し、ベル・ブザー・表示灯等を用い、ケーブル端末での導通の有無を2秒間通電して調べた時、導通がなければならない
2	絶縁耐圧試験	全数検査	専用機器	充電部と非充電部間に1800Vの交流電圧を1秒間加え、これに耐えること
3	巻き取り検査	全数検査	専用機器	巻き取り状態に異常のないこと
4	外観検査	全数検査	目 視	1. 部品の欠落及びキズ、破損等のないこと 2. 表示事項に誤りのないこと

その他

本 体 質 量	29.0kg
J A N コ ー ド	49-30510-10133-0
・取付用台座付 ・ドラム固定用安全ロック付	