



ロットNo.NY 46個 検査圧0.1MPa ~ 0.5MPa水压検査  
 ロットNo.O5 150個 検査圧0.1MPa ~ 0.5MPa水压検査  
 回転検査合格  
 水漏れ検査合格

1300700

13	回転軸パッキン	2	パルカ	22φ×17φ×1.5t
12	回転軸パッキン	1	P E	22φ×17φ×1t
11	本体スプリング	1	SUS304	
10	NF-30 主ノズル	1	C3604	口径 4.8φ
9	本体回転軸	1	C3604	
8	本体回転胴	1	C3604	
7	スプリングカバー	1	BST	
6	本体下パッキン	1	P E	24.5φ×20.2φ×2t
5	NF-30 副ノズル	1	C3604	口径 3.2φ
4	NF-30 羽根	1	BC6	
3	NF-30 本体	1	BC6	
2	羽根用スプリング	1	SUS304	
1	羽根回転軸	1	SUS304	
品番	品名	個数	材質	

△2	品名	NF-30 組立図		型式	スプリングラ-NF-30	
△1	兼用	署名		図番	1300700	
記号	訂正理由	日付	承認	日付	材質	
指定ナギ鋭角ノ除去ハC0.2~C0.3				H9.01.06		
			担当			
						株式会社 永田製作所